

Bundesland	Bauordnung	Jahr	Wann sind Kellergeschosse Vollgeschosse ?		Wann sind Dachgeschosse Vollgeschosse ?				Sind Staffelgeschosse immer Vollgeschosse?
			Bezugsebene	i.M. über Geländeoberfläche	Höhe	gemessen wird	Flächenanteil	der Grundfläche	
Baden-Württemberg	LBO B-W §2 Abs. 6	2007	Deckenoberkante	> 1,40 m	≥ 2,30 m	OK Fußboden - OK Dachhaut bzw. OK Fußboden - OK Dachhaut	≥ 75%	des darunterliegenden Geschosses	nein
Bayern	Bay BO §2 Abs. 5	1997	Deckenunterkante	≥ 1,20 m	≥ 2,30 m	Höhe	≥ 67%	des selben Geschosses	ja
Berlin	BO Bln §2 Abs. 11	2005	Oberkante	> 1,40 m	≥ 2,30 m	lichte Höhe	≥ 67%	des selben Geschosses / des darunterliegenden Geschosses	nein
Brandenburg	BbgBO §2 Abs. 4	2003	Deckenoberkante	> 1,40 m	keine Ausnahmen, alle oberirdischen Geschosse sind Vollgeschosse				ja
Bremen	BremLBO §2 Abs. 5	1995	Oberkante Rohdecke	> 2,00 m oder > 1,40 m über Straßenhöhe	≥ 2,30 m	OK Rohdecke - OK Rohdecke bzw. OK Rohdecke - UK Dachkonstruktion	≥ 67%	des darunterliegenden Geschosses	nein
Hamburg	HBauO §2 Abs. 6	2005	Deckenoberkante	> 1,40 m	≥ 2,30 m	lichte Höhe	≥ 67%	des darunterliegenden Geschosses	nein
Hessen	HBO §2 Abs. 4	2002	Deckenoberkante	> 1,40 m	≥ 2,30 m	OK Rohfußboden - OK Rohfußboden bzw. OK Rohfußboden - OK Dachhaut	≥ 75%	des darunterliegenden Geschosses	nein
Mecklenburg-Vorpommern	LBauO M-V §87 Abs. 2	2006	Deckenoberkante	> 1,40 m	≥ 2,30 m	lichte Höhe	≥ 67%	des selben Geschosses	ja
Niedersachsen	NBauO §2 Abs. 4	2003	Deckenunterseite	> 1,40 m	≥ 2,20 m	lichte Höhe	≥ 50% bzw. ≥ 67% im ob. Gesch.	des selben Geschosses / des darunterliegenden Geschosses	nein
Nordrhein-Westfalen	BauO NRW §2 Abs. 5	2000	Deckenoberkante	> 1,60 m	≥ 2,30 m	OK Fußboden - OK OK Fußboden bzw. OK Fußboden - OK Dachhaut	≥ 75%	des selben Geschosses / des darunterliegenden Geschosses	nein
Rheinland-Pfalz	LBauO R-P §2 Abs. 4	1998	hinausragen	> 1,40 m	≥ 2,30 m	OK Fußboden - OK OK Fußboden bzw. OK Fußboden - OK Dachhaut	≥ 67% bzw. ≥ 75% im Dachraum	des selben Geschosses / des darunterliegenden Geschosses	nein
Saarland	LBO Saar §2 Abs. 5	2004	Deckenoberkante	> 1,40 m	≥ 2,30 m	lichte Höhe	≥ 75%	des darunterliegenden Geschosses	nein
Sachsen	SächsBO §90 Abs. 2	2004	Deckenoberkante	> 1,40 m	≥ 2,30 m	lichte Höhe	≥ 67%	des selben Geschosses	ja
Sachsen-Anhalt	BauO LSA §87 Abs. 2	2005	Deckenoberfläche	> 1,60 m	≥ 2,30 m	lichte Höhe	≥ 67%	des selben Geschosses	ja
Schleswig-Holstein	LBO S-H §2 Abs. 5	2000	Deckenoberkante	> 1,40 m	≥ 2,30 m	OK Fußboden - OK OK Fußboden bzw. OK Fußboden - OK Dachhaut	≥ 75%	des selben Geschosses / des darunterliegenden Geschosses	nein
Thüringen	ThürBO §85 Abs. 2	2004	Deckenoberfläche	> 1,40 m	≥ 2,30 m	lichte Höhe	≥ 67%	des selben Geschosses	ja