



SCHNITT A

*) DIE STATIK FÜR DIE SPUNDUNG UND ALLE UNTERFANGUNGEN SIND VOM AUSFÜHRENDE ALS BESTANDTEIL DER VERTRAGLICHEN LEISTUNG ZU ERSTELLEN UND ENSPRECHEND ZU BEACHTEN.

HÖHE / TIEFE AB ± 0,00:
 ERKER AUSSENMAß:
 LICHTE HÖHEN ROH:
 LICHTE HÖHEN FERTIG:
 LICHTE HÖHEN ROH:
 LICHTE HÖHEN FERTIG:
TREPPENHAUS

GESCHOSSHÖHEN FERTIG:
 LICHTE HÖHEN FERTIG:
 LICHTE HÖHEN ROH:

SPUNDWAND GEM. EIGENE STATIK*
 NACHTRÄGLICH ENTFERNEN

TREPPENRASTER FÜR TREPPENLÄUFE OSTSEITE (HIER IN DER ANSICHT)
 STUFENVORDERKÄNTEN ROH:
 (SIEHE AUCH TREPPENDETAIS)

(ENTGÜLTIGE SCHORNSTEINHÖHE GEMÄß
 VORGABEN DER HEIZUNGSFIRMA/HAUSTECHNIK)

TREPPENRASTER FÜR TREPPENLÄUFE WESTSEITE (HIER GESCHNITTEN)
 STUFENVORDERKÄNTEN ROH:
 (SIEHE AUCH TREPPENDETAIS)

10 cm FOAMGLAS-BOARD WLG 040
 5 cm SAUBERKEITSSCHICHT
 BODENAUSTAUSCH: KIES 16/32
 LAGERWEISE VERDICHTET AUF
 103 % PROCTORDICHTE

DRAINEROHRE DN 100
 DRAINPLATTE + WANDABDICHTUNG
 NACH ANGABEN DER BAULEITUNG

DRAINPLATTE + WANDABDICHTUNG
 NACH ANGABEN DER BAULEITUNG

OK BÜRGERSTEIG
 ± 0,00
 AKO-RINNE

VORDACH
 ± 0,36 ± 0,51
 AKO-RINNE
 ± 0,21

± 0,00 = 48,35 ü. NN
 ± 0,11

AUSHUBSOLE (BODENAUSTAUSCH)
 ± 3,61
 - 4,35 = 44,00 ü. NN

+ 14,70 = 63,05 ü. NN
 + 14,64

+ 14,70 = 63,05 ü. NN
 + 14,64

GLEITLAGER
 PUTZTRENNUNG

GLEITLAGER
 PUTZTRENNUNG

BRUNDFENSTER
 RW.A.

RINNE
 + 11,74
 + 11,53

FERTIGSTURZ
 + 6 cm STYRODUR

SCHÖK T4
 + 8,89
 + 8,78

SCHÖK T4
 + 7,62
 + 7,51

SCHÖK T4
 + 6,14
 + 6,03

SCHÖK T4
 + 4,87
 + 4,76

SCHÖK T4
 + 3,39
 + 3,28

SCHÖK T4
 + 2,45
 + 2,34

SCHÖK T4
 + 0,00
 + 0,11

WU-BETON
 - 2,77
 - 2,81

WU-BETON
 - 2,77
 - 2,81

WU-BETON
 - 2,77
 - 2,81

WU-BETON
 - 2,77
 - 2,81

WU-BETON
 - 2,77
 - 2,81

WU-BETON
 - 2,77
 - 2,81